BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30

1V EI30 DAS - FP GLISSIERE GROOM - HB

Référence Commerciale : 1V EI30 FP

MBD-015

PV FEU : 13-A-749 ou 13-A-996 **FEU :** EI_1 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 27kg/m²
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 Largeur : 630 à 1230 (hauteur 2450 maxi) 630 à 930 (hauteur 2640 maxi) **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
EQUIPEMENTS	Ferme-porte bras glissière posé côté paumelles Angle Maxi en attente en fonction du ferme-porte Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion **Modes de commande :** • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation)

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis
0.6 W	0.8W	2.9 W	2.9 W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

Équipements :
- Ferme-porte GR400 (force 3) : **L maxi = 930** avec angle maxi en attente de 140°
- Ferme-porte GR500 (force 3 à 5) avec angle maxi en attente de 170°
- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'huisserie
- Contacts de position d'attente intégrés au déclencheur (sauf ventouse à émission et modèle encastré)

Quincailleries :
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre (OBLIGATOIRE si H > 2300 ou L > 930)

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Profil de protection du chant sur montant côté paumelles, ou sur les deux montants
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes

Contrôles d'accès :
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 (si H < 2300 et L < 930)
- Gâche électrique à émission EFF 118F PROFIX 2 (si H > 2300 ou L > 930)

Verrouillage d'Issues de Secours :
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail
- Bandeau ventouse GRS300 (MALER-60170)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

CERTIFIÉ PAR FCBA NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)