

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30

1V EI30 DAS - FP GROOM DEBRAYABLE - PROFEU HOSPITALIER



Référence Commerciale : 1V EI30 FP

MBD-037

PV FEU : 13-A-749 ou 13-A-996

FEU : EI₂ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98						
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent						
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 27kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 Largeur : 630 à 1030 (hauteur 2450 maxi) 630 à 930 (hauteur 2640 maxi) Largeur 1230 maxi = serrure <u>OBLIGATOIRE (*)</u>				
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
EQUIPEMENTS	Ferme-porte débrayable posé côté paumelles Angle d'ouverture : 160° Maxi <u>Modes de commande :</u> • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*) <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>2.4 W</td><td>2.4W</td></tr></table>	24V Rupt	48V Rupt	2.4 W	2.4W
24V Rupt	48V Rupt						
2.4 W	2.4W						
(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée							
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation)						

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Ferme-porte débrayable GR500 FS (Force EN3-4 et 5 suivant largeur)
- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'huissierie

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- (*) Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre (si H < 2450 et L > 1030 ou H < 2640 et L > 930) avec Ferme-porte force 5

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Profil de protection du chant sur montant côté paumelles, ou sur les deux montants
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes

Contrôles d'accès :

- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huissierie avec contrepartie dans le vantail
- Bandeau ventouse GRS300 (MALER-60170)



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)