

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



1V EI30 DAS - BANDEAU GROOM - PROFEU

Référence Commerciale : 1V EI30 BANDEAU

MBD-043

PV FEU : 13-A-749 ou 13-A-996 FEU : EI₂ 30 / R/V
CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98										
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent										
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 27kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 Largeur : 730 à 1030 (hauteur 2450 maxi) 730 à 930 (hauteur 2640 maxi) (limite de fabrication GROOM : FF = 700mini) Largeur 1230 maxi = serrure OBLIGATOIRE (*)								
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes								
EQUIPEMENTS	Bandeau électromagnétique de sécurité BEMS V2 posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi d'attente : 130° Modes de commande : • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement										
			Consommation (*) <table><tr><th>24V Rupt</th><th>48V Rupt</th><th>24V Emis</th><th>48V Emis</th></tr><tr><td>1.7 W</td><td>1.7 W</td><td>3.2 W</td><td>3.2 W</td></tr></table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée	24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	1.7 W	1.7 W	3.2 W	3.2 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis								
1.7 W	1.7 W	3.2 W	3.2 W								
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation)										

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Ferme-porte GR400 (force 3) : **L maxi = 930**
- Ferme-porte GR500 (force 3 à 5)
- Choix de l'alimentation électrique du bandeau (à gauche ou à droite)
- Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- (*) Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre (si H < 2450 et L > 1030 ou H < 2640 et L > 930) avec Ferme-porte force 5

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Profil de protection du chant sur montant côté paumelles, ou sur les deux montants
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#)) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes

Contrôles d'accès :

- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail
- Bandeau ventouse GRS300 ([MALER-60170](#))



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)