

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



1V EI30 DAS - BANDEAU GROOM - PROFEU HOSPITALIER

Référence Commerciale : 1V EI30 BANDEAU

MBD-044

PV FEU : 13-A-749 ou 13-A-996

FEU : EI₂ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98										
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent										
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 27kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 Largeur : 730 à 1030 (hauteur 2450 maxi) 730 à 930 (hauteur 2640 maxi) (limite de fabrication GROOM : FF = 700mini) Largeur 1230 maxi = serrure OBLIGATOIRE (*)								
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes								
EQUIPEMENTS	Bandeau électromagnétique de sécurité BEMS V2 posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi d'attente : 130° Modes de commande : • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement										
			Consommation (*) <table><tr><th>24V Rupt</th><th>48V Rupt</th><th>24V Emis</th><th>48V Emis</th></tr><tr><td>1.7 W</td><td>1.7 W</td><td>3.2 W</td><td>3.2 W</td></tr></table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée	24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	1.7 W	1.7 W	3.2 W	3.2 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis								
1.7 W	1.7 W	3.2 W	3.2 W								
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation)										

VARIANTES ADMISES	Équipements : • Ferme-porte GR400 (force 3) : L maxi = 930 • Ferme-porte GR500 (force 3 à 5) • Choix de l'alimentation électrique du bandeau (à gauche ou à droite) • Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau
	Quincailleries : • Possibilité de paumelles de 130 inox • (*) Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre (si H < 2450 et L > 1030 ou H < 2640 et L > 930) avec Ferme-porte force 5
	Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter. • Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points • Profil de protection du chant sur montant côté paumelles, ou sur les deux montants • Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)
	Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini) • Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
	Contrôles d'accès : • Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail • Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2
	Verrouillage d'Issues de Secours : • Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail
	Bandeau ventouse GRS300 (MALER-60170)



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)