

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



1V EI30 DAS - BANDEAU ISEO - HM

Référence Commerciale : 1V EI30 BANDEAU

MBD-052

PV FEU : 13-A-749 ou 13-A-996 FEU : EI₂ 30 / R/V
CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)					
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air					
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute et montant serrure Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 27kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 Largeur : 730 à 1030 (hauteur 2450 maxi) 730 à 930 (hauteur 2640 maxi) (limite de fabrication ISEO : FF = 700mini)			
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes			
EQUIPEMENTS	Bandeau BCS 2000/1 posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi d'attente : 140° Modes de commande : • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*)			
			24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis
			1.3 W	2.5 W	3.0 W	3.0 W
(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée						
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation)					

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

- Équipements :**
- Ferme-porte HL 105 (force 3/4)
 - Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau
- Quincailleries :**
- Possibilité de paumelles de 130 inox
 - Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre (**OBLIGATOIRE** si H > 2300 ou L > 930)
- Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
 - Profil de protection du chant sur montant côté paumelles uniquement
 - Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))** (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)
- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Contrôles d'accès :**
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
 - Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail
 - Bandeau ventouse GRS300 ([MALER-60170](#))



10-31-2004 / Certifié PEFC / [pefc-france.org](#) (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)