

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



2V EI30 DAS - FP ISEO - FEUILLURE - HB

Référence Commerciale : 2V EI30 FP

MBD-084

PV FEU : 13-A-804 ou 13-A-822 FEU : EI₂ 30 / R/V
CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60											
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent											
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en traverse haute et basse Battement feuilluré avec joint intumescent Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 27kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2790 Largeur service : 730 à 1100 Largeur semi-fixe : 730 à 1100 <u>Point de fermeture OBLIGATOIRE</u> si H > 2300 ou L > 1030									
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Sélecteur de fermeture Lever d'entraînement		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes									
EQUIPEMENTS	Ferme-porte bras glissière posé côté paumelles Angle Maxi en attente : 140° Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion <u>Modes de commande :</u> • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*) <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td><td>24V Emis</td><td>48V Emis</td></tr><tr><td>1.2 W</td><td>1.6 W</td><td>5.8 W</td><td>5.8 W</td></tr></table>		24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	1.2 W	1.6 W	5.8 W	5.8 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis									
1.2 W	1.6 W	5.8 W	5.8 W									
(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée												
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation)											

VARIANTES ADMISES

- Équipements :**
- Ferme-porte HL 105 force 3/4)
 - Dispositif anti-réarmement involontaire
 - Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'huissérie
 - Contacts de position d'attente intégrés au déclencheur (sauf ventouse à émission et modèle encastré)
- Quincailleries :**
- Possibilité de paumelles de 130 inox
 - Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre (**OBLIGATOIRE** si H > 2300 ou L > 1030) associée à un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
 - Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**
- Possibilité de verrous automatiques à mortaiser (ATTENTION : une seule unité de passage en évacuation avec ce type d'équipement)
 - Profil de protection du chant côté paumelles
 - Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))** (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)
- Avec parcloles bois ou métalliques affleurantes
- Contrôles d'accès :**
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huissérie ou le vantail
 - Gâche électrique à **ÉMISSION**, EFF référence 118 (si H ≤ 2300 et L ≤ 1030) ou SEWOSY référence SEM1-CRCF, avec passe-câble installé dans l'huissérie ou le vantail, associée à des VAM ou à un verrou d'urgence et une serrure un point sur le vantail de service
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissérie (sur vantail de service uniquement)
 - Bandeau ventouse GRS300 ([MALER-60170](#))



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)