

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



2V EI30 DAS - FP ISEO - FEUILLURE - PROFEU

Référence Commerciale : 2V EI30 FP

MBD-086

PV FEU : 13-A-804 ou 13-A-822 FEU : EI₂ 30 / R/V
CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98									
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent									
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en traverse haute et basse Battement feuilluré avec joint intumescent Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 27kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2300 Largeur service : 730 à 1030 Largeur semi-fixe : 730 à 1030							
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Sélecteur de fermeture Levier d'entraînement		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes							
EQUIPEMENTS	Ferme-porte bras glissière posé côté paumelles Angle Maxi en attente : 140° Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion Modes de commande : • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*)							
			<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td><td>24V Emis</td><td>48V Emis</td></tr><tr><td>1.2 W</td><td>1.6 W</td><td>5.8 W</td><td>5.8 W</td></tr></table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée			24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	1.2 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis							
1.2 W	1.6 W	5.8 W	5.8 W							
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation)									

VARIANTES ADMISES

- Équipements :**
- Ferme-porte HL 105 force 3/4)
 - Dispositif anti-réarmement involontaire
 - Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'huisserie
 - Contacts de position d'attente intégrés au déclencheur (sauf ventouse à émission et modèle encastré)
- Quincailleries :**
- Possibilité de paumelles de 130 inox
 - Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre
 - Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**
- Possibilité de verrous automatiques à mortaiser (ATTENTION : une seule unité de passage en évacuation avec ce type d'équipement)
 - Profil de protection du chant côté paumelles
 - Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))**
- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes
- Contrôles d'accès :**
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
 - Gâche électrique à **ÉMISSION**, EFF référence 118 (si H ≤ 2300 et L ≤ 1030) ou SEWOSY référence SEM1-CRCF, avec passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail, associée à des VAM ou à un verrou d'urgence et une serrure un point sur le vantail de service
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement)
 - Bandeau ventouse GRS300 ([MALER-60170](#))



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)