

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



2V EI30 DAS - BANDEAU GROOM - CHANT DROIT - HB

Référence Commerciale : 2V EI30 BANDEAU

MBD-101

PV FEU : 13-A-804

FEU : EI₂ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 - cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60										
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent										
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en traverse haute et basse Battement chant droit avec joint intumescent Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 27kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2300 Largeur service : Maxi 1030 Largeur semi-fixe : 430 à 1030 (limite de fabrication GROOM : FF = 1200mini)								
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130	Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes									
EQUIPEMENTS	Bandeau électromagnétique UCS V2 posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi d'attente : 130° Modes de commande : - Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts - Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*) <table><tr><th>24V Rupt</th><th>48V Rupt</th><th>24V Emis</th><th>48V Emis</th></tr><tr><td>3.1 W</td><td>3.1 W</td><td>6.4 W</td><td>6.4 W</td></tr></table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée	24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	3.1 W	3.1 W	6.4 W	6.4 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis								
3.1 W	3.1 W	6.4 W	6.4 W								
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation)										

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Ferme-porte GR400 (force 3) : **L maxi = 930**
- Ferme-porte GR500 (force 3 à 5)
- Choix de l'alimentation électrique du bandeau (à gauche ou à droite)
- Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Profil de protection du chant côté paumelles
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)), **UN APPAREIL PAR VANTAIL**, en traverse haute de l'hubrisserie avec contrepartie dans le vantail



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)