

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



2V EI30 DAS - BANDEAU DORMA - FEUILLURE - PROFEU HOSPITALIER

Référence Commerciale : 2V EI30 BANDEAU

MBD-131

PV FEU : 13-A-804 ou 13-A-822

FEU : EI₂ 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98				
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent				
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en traverse haute et basse Battement feuilluré avec joint intumescent Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 27kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2300 Largeur service : Maxi 1030 Largeur semi-fixe : 430 à 1030 (limite de fabrication DORMA : FF = 1351mini)		
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Sélecteur de fermeture intégré Lever d'entraînement		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes		
EQUIPEMENTS	Bandeau DORMA GSR EMF1 posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière Angle Maxi en attente : 150° (Service) et 130° (Semi-fixe) Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement	Consommation (*)			
		<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>1.4 W</td><td>2.2W</td></tr></table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée		24V Rupt	48V Rupt
24V Rupt	48V Rupt				
1.4 W	2.2W				
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage (Possibilité Fibre FIBER / Stratifié rainuré sur consultation)				

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Ferme-porte DORMA TS 91 (force 3/4) - Largeur : 1030 maxi
- Ferme-porte DORMA TS 92 (force 2-4) - Largeur : 1030 maxi
- Contacts de position de sécurité

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Possibilité de verrous automatiques à mortaiser (ATTENTION : une seule unité de passage en évacuation avec ce type d'équipement)
- Profil de protection du chant côté paumelles
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2)

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes

Contrôles d'accès :

- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique à ÉMISSION, EFF référence 118 (si H ≤ 2300 et L ≤ 1030) ou SEWOSY référence SEM1-CRCF, avec passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail, associée à des VAM ou à un verrou d'urgence et une serrure un point sur le vantail de service

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement)
- Bandeau ventouse GRS300 (MALER-60170)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)