

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



1V EI60/SP51 DAS - FP GLISSIERE GROOM - HB


Référence Commerciale : 1V SP51 FP

MBD-185

PV FEU : 13-A-675

FEU : EI₁ 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120										
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air										
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2760 suivant largeur Largeur : 630 à 1230 (hauteur 2500 maxi) 630 à 930 (hauteur 2760 maxi)								
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes								
EQUIPEMENTS	Ferme-porte bras glissière posé côté paumelles Angle Maxi en attente en fonction du ferme-port Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion Modes de commande : - Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts - Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement										
			Consommation (*) <table border="1"> <thead> <tr> <th>24V Rupt</th><th>48V Rupt</th><th>24V Emis</th><th>48V Emis</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.6 W</td><td>0.8 W</td><td>2.9 W</td><td>2.9 W</td></tr> </tbody> </table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée	24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	0.6 W	0.8 W	2.9 W	2.9 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis								
0.6 W	0.8 W	2.9 W	2.9 W								
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage										

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Ferme-porte GR400 (force 3) : **L maxi = 930** avec angle maxi en attente de 140°
- Ferme-porte GR500 (force 3 à 5) avec angle maxi en attente de 170°
- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'huissérie
- Contacts de position d'attente intégrés au déclencheur (sauf ventouse à émission et modèle encastré)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parcloches bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huissérie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissérie avec contrepartie dans le vantail
- Bandeau ventouse GRS300 ([MALER-60170](#))



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)