

# BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



## 1V EI60/SP51 DAS - BANDEAU ISEO - HB

Référence Commerciale : 1V SP51 BANDEAU

**MBD-221**

**PV FEU** : 13-A-675

**FEU** : EI<sub>1</sub> 60 / R/V

**CERTIFICAT** : 131/16/2060



|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                  |  |  |          |          |          |          |       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|-------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE                                              | « A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"><li>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li><li>• carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement)</li><li>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120</li></ul> |                                         |                                                                                                                                                                  |  |  |          |          |          |          |       |
| HUISSERIE                                                               | Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                  |  |  |          |          |          |          |       |
| VANTAUX                                                                 | Épaisseur 51 mm<br>Cadre bois exotique<br>Joint intumescent en périphérie<br><b>Masse surfacique du vantail seul</b><br>(sans équipements) : 36kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                               | DOMAINE DIMENSIONNEL<br>(Vantaux en mm) | Hauteur : 1840 à 2760 suivant largeur<br><br>Largeur : 730 à 1100 (hauteur 2500 maxi)<br>730 à 930 (hauteur 2760 maxi)<br>(limite de fabrication : FF = 700mini) |  |  |          |          |          |          |       |
| FERRAGE                                                                 | 3 ou 4 paumelles de 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel<br>Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes           |  |  |          |          |          |          |       |
| EQUIPEMENTS                                                             | Bandeau BCS 2000/1 posé côté paumelles<br>Angle Maxi d'attente : 140° - Ferme-porte bras glissière<br><b>Modes de commande :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts</li><li>• Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement</li></ul>                                                                  |                                         | Consommation (*)                                                                                                                                                 |  |  |          |          |          |          |       |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td><td>24V Emis</td><td>48V Emis</td></tr><tr><td>1.3 W</td><td>2.5 W</td><td>3.0 W</td><td>3.0 W</td></tr></table>    |  |  | 24V Rupt | 48V Rupt | 24V Emis | 48V Emis | 1.3 W |
| 24V Rupt                                                                | 48V Rupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24V Emis                                | 48V Emis                                                                                                                                                         |  |  |          |          |          |          |       |
| 1.3 W                                                                   | 2.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.0 W                                   | 3.0 W                                                                                                                                                            |  |  |          |          |          |          |       |
| (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                  |  |  |          |          |          |          |       |
| FINITIONS                                                               | Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                  |  |  |          |          |          |          |       |

(\*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

### Équipements :

- Ferme-porte HL 105 (force 3/4)
- Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau

### Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

### Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

### Contrôles d'accès :

- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8

### Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail
- Bandeau ventouse GRS300 ([MALER-60170](#))



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)