

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



2V EI60/SP51 DAS - BANDEAU GROOM - CHANT DROIT - PROFEU HOSPITALIER


Référence Commerciale : 2V SP51 BANDEAU

MBD-277

PV FEU : 13-A-797

FEU : EI₂ 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm								
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent								
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Battement chant droit avec joint intumescent Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2500 Largeur service : 1230 maxi Largeur semi-fixe : 630 (*) à 1230 (*) 530 mini si service 1030 maxi (limite de fabrication GROOM : FF = 1200mini)						
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes						
EQUIPEMENTS	Bandeau électromagnétique UCS V2 posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi d'attente : 130° Modes de commande : • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*)						
			<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td><td>24V Emis</td><td>48V Emis</td></tr><tr><td>3.1 W</td><td>3.1 W</td><td>6.4 W</td><td>6.4 W</td></tr></table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée		24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	3.1 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis						
3.1 W	3.1 W	6.4 W	6.4 W						
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage								

Équipements :

- Ferme-porte GR400 (force 3) : **L maxi = 930**
- Ferme-porte GR500 (force 3 à 5)
- Choix de l'alimentation électrique du bandeau (à gauche ou à droite)
- Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)),
- UN APPAREIL PAR VANTAIL**, en traverse haute de l'huissérie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)