

# BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



2V EI60/SP51 DAS - BANDEAU GROOM - FEUILLURE - PROFEU HOSPITALIER


Référence Commerciale : 2V SP51 BANDEAU

MBD-278

PV FEU : 13-A-797

FEU : EI<sub>2</sub> 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE  
MISE  
EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm

HUISSERIE

Huissierie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 51 mm  
Cadre bois exotique  
Joint intumescent en périphérie  
Battement feuilluré avec joint intumescent

**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 36kg/m<sup>2</sup>

DOMAINE  
DIMENSIONNEL  
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2500

Largeur service : 1230 maxi

Largeur semi-fixe : 630 (\*) à 1230

(\*) 530 mini si service 1030 maxi

(limite de fabrication GROOM : FF = 1400mini)

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130  
Sélecteur de fermeture intégré  
Lever d'entraînement

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel  
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

EQUIPEMENTS

Bandeau électromagnétique UCS V2 posé côté paumelles  
Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi d'attente : 130°

**Modes de commande :**

- Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

Consommation (\*)

| 24V Rupt | 48V Rupt | 24V Emis | 48V Emis |
|----------|----------|----------|----------|
| 3.1 W    | 3.1 W    | 6.4 W    | 6.4 W    |

(\*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

**Équipements :**

- Ferme-porte GR400 (force 3) : **L maxi = 930**
- Ferme-porte GR500 (force 3 à 5)
- Choix de l'alimentation électrique du bandeau (à gauche ou à droite)
- Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau

**Quincailleries :**

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre associée à un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

**Regards vitrés EI60 :** ([MBO-027-3](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

**Contrôles d'accès :**

- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huissierie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 associée à une serrure un point

**Verrouillage d'Issues de Secours :**

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissierie (sur vantail de service uniquement)
- Bandeau ventouse GRS300 ([MALER-60170](#))

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)