

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



2V EI60/SP51 DAS - BANDEAU DORMA - FEUILLURE - HM

Référence Commerciale : 2V SP51 BANDEAU

MBD-295

PV FEU : 13-A-797

FEU : EI₂ 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini				
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent				
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Battement feuilluré avec joint intumescent Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur :1840 à 2760 suivant largeur Largeur Service : 1230 maxi (hauteur 2500 maxi) 930 maxi (hauteur 2760 maxi) Largeur Semi-fixe : 530 à 1230 (hauteur 2500 maxi) 530 à 930 (hauteur 2760 maxi) (limite de fabrication DORMA : FF = 1351mini)		
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Sélecteur de fermeture intégré Lever d'entraînement		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes		
EQUIPEMENTS	Bandeau DORMA GSR EMF1 posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière Angle Maxi en attente : 150° (Service) et 130° (Semi-fixe) Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement	Consommation (*)			
		<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>1.4 W</td><td>2.2W</td></tr></table>		24V Rupt	48V Rupt
24V Rupt	48V Rupt				
1.4 W	2.2W				
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage				

VARIANTES ADMISES	Équipements : - Ferme-porte DORMA TS 91 (force 3/4) - Largeur : 1100 maxi - Ferme-porte DORMA TS 92 (force 2-4) - Largeur : 1100 maxi - Ferme-porte DORMA TS 93 (force 3-5) - Largeur : 1230 maxi - Contacts de position de sécurité
	Quincailleries : - Possibilité de paumelles de 130 inox - Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre associée à un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC - Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points - Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)
	Regards vitrés EI60 : (MBO-027-3) - Avec parclores bois ou métalliques affleurantes - Possibilité de plusieurs regards vitrés
	Contrôles d'accès : - Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail - Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 associée à une serrure un point
	Verrouillage d'Issues de Secours : - Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement) - Bandeau ventouse GRS300 (MALER-60170)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)