

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



2V EI60/SP51 DAS - LINTEAU GRL200 - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V SP51/DA LINTEAU

MBD-341

PV FEU : 05-V-343

FEU : EI₁ 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EI60				
HUISSERIE	Huisserie bois exotique ou européen de section mini 118 x 76 (traverse) et 58 (montants) avec joint intumescent				
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur Largeur service : 1130 maxi (hauteur 2500 maxi) 1075 maxi (hauteur 2640 maxi) Largeur semi-fixe ⁽¹⁾ : 530 à 1130 (hauteur 2500 maxi) 530 à 1075 (hauteur 2640 maxi) ⁽¹⁾ 430 mini si service ≤ 930 et hauteur ≤ 2300 (Largeur mini suivant équipement)		
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 90° (avec butée de porte OBLIGATOIRE)				
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3 ou 4) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique intégré au pivot Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement	Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes			
		Consommation (*)			
		<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>5.4 W</td><td>6.4 W</td></tr></table>	24V Rupt	48V Rupt	5.4 W
24V Rupt	48V Rupt				
5.4 W	6.4 W				
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage				

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Dispositif anti-réarmement déconnectable sur boîtier de raccordement
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-10](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- 1 seul regard vitré

Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/2 (Semi-fixe mini 630)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (Semi-fixe mini 730)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)