

# BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60

## 2V EI60/SP51 DAS - LINTEAU GRL200 - SANS MONTANT SANS FILEUR




Référence Commerciale : 2V SP51/DA LINTEAU

**MBD-342**

PV FEU : 05-V-343

FEU : EI<sub>1</sub> 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur :  
 • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,  
 • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98  
 Possibilité de pose sous linteau ([MBO-062](#))

### HUISSERIE

Traverse en bois exotique de section mini 118 x76 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier

### VANTAUX

Épaisseur 51 mm  
 Cadre bois exotique  
 Joint intumescent en périphérie  
**Masse surfacique du vantail seul**  
 (sans équipements) : 36kg/m<sup>2</sup>

### DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur  
 Largeur service :  
 1130 maxi (hauteur 2500 maxi)  
 1075 maxi (hauteur 2640 maxi)  
 Largeur semi-fixe <sup>(1)</sup> :  
 530 à 1130 (hauteur 2500 maxi)  
 530 à 1075 (hauteur 2640 maxi)  
<sup>(1)</sup> 430 mini si service ≤ 930 et hauteur ≤ 2300  
 (Largeur mini suivant équipement)

### FERRAGE

Sans point de condamnation  
 Angle Maxi d'attente : 90°

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel  
 Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

### EQUIPEMENTS

Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3 ou 4) encastré dans la traverse  
 Déclencheur électromagnétique intégré au pivot

#### Modes de commande :

- Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

#### Consommation (\*)

24V Rupt	48V Rupt
5.4 W	6.4 W

(\*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

### FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage

#### Équipements :

- Dispositif anti-réarmement déconnectable sur boîtier de raccordement
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

#### Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots et/ou côté battement
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

#### Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-10](#))

- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes
- 1 seul regard vitré

#### Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/2 (Semi-fixe mini 630)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- DORMA ML (Semi-fixe mini 730)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)