

# BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



## 1V EI30 DAS - LINTEAU (APD MD) GRL200 - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 1V/DA LINTEAU

**MBD-371**

PV FEU : 06-V-266

FEU : EI<sub>1</sub> 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » ou « Après coup » sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement)
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98
- cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60

### HUISSERIE

Huissierie bois exotique ou européen de section mini 118 x 76 (traverse) et 58 (montants) avec joint intumescent

### VANTAUX

Épaisseur 51 mm  
Cadre bois exotique ou européen  
Joint intumescent sur 3 cotés  
Joint Anti-pince doigts côté battement  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 34kg/m<sup>2</sup>

DOMAINE DIMENSIONNEL  
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur

Largeur : 630 à 1130 (hauteur 2500 maxi)  
630 à 1075 (hauteur 2640 maxi)  
(Largeur mini suivant équipement)

### FERRAGE

Sans point de condamnation  
Angle Maxi d'attente : 90° (avec butée de porte OBLIGATOIRE)

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel  
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

### EQUIPEMENTS

Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3 ou 4) encastré dans la traverse  
Déclencheur électromagnétique intégré au pivot

Consommation (\*)

24V Rupt	48V Rupt
2.7 W	3.2 W

#### Modes de commande :

- Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

(\*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

### FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage

VARIANTES ADMISES

#### Équipements :

- Dispositif anti-réarmement déconnectable sur boîtier de raccordement
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

#### Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

#### Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parcloches bois ou métalliques affleurantes

#### Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/1 (Vantail mini 730)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- Possibilité sur consultation : DORMA ML



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)