

# BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



2V EI60/SP51 DAS - LINTEAU (APDMD) GRL200 - SANS MONTANT SANS FILEUR


Référence Commerciale : 2V SP51/DA LINTEAU

MBD-394

PV FEU : 05-V-343

FEU : EI<sub>1</sub> 60 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2061



## SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur :

- murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,
- sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98

Possibilité de pose sous linteau ([MBO-062](#))

## HUISSERIE

Traverse en bois exotique de section mini 118 x76 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier

## VANTAUX

Épaisseur 51 mm  
Cadre bois exotique  
Joint intumescent sur 3 cotés  
Joint Anti-pince doigts côté battement  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 36kg/m<sup>2</sup>

## DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2640 suivant largeur  
Largeur service :  
1130 maxi (hauteur 2500 maxi)  
1075 maxi (hauteur 2640 maxi)  
Largeur semi-fixe <sup>(1)</sup> :  
530 à 1130 (hauteur 2500 maxi)  
530 à 1075 (hauteur 2640 maxi)  
<sup>(1)</sup> 430 mini si service ≤ 930 et hauteur ≤ 2300  
(Largeur mini suivant équipement)

## FERRAGE

Sans point de condamnation  
Angle Maxi d'attente : 90°

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel  
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

## EQUIPEMENTS

Pivot GROOM GRL200 EMS (EN 3 ou 4) encastré dans la traverse  
Déclencheur électromagnétique intégré au pivot

### Consommation (\*)

| 24V Rupt | 48V Rupt |
|----------|----------|
| 5.4 W    | 6.4 W    |

### Modes de commande :

- Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

(\*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

## FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage

VARIANTES ADMISES

### Équipements :

- Dispositif anti-réarmement déconnectable sur boîtier de raccordement
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur la traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

### Quincailleries :

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-065](#))
- Profil de protection des chants côté pivots
- Possibilité de renforcer les angles de porte côté pivot après coup (Kit plaques inox [MBO-054](#))

### Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-10](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- 1 seul regard vitré

### Verrouillage d'Issues de Secours :

- ISEO DAE 4000/2 (Semi-fixe mini 630)
- GROOM GRS 623 ([MBO-057](#))
- Possibilité sur consultation : DORMA ML



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)