

# BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30




## 1V EI30 DAS - MATERNELLE - BANDEAU GROOM - PROFEU HOSPITALIER

Référence Commerciale : 1V EI30 MAT BANDEAU

**MBD-440**

**PV FEU** : EFR-15-001583  
**CERTIFICAT** : 131/16/2060

**FEU** : EI<sub>2</sub> 30 / R/V



SOLUTIONS DE  
MISE  
EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98

HUISSERIE

Huissierie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 40 mm  
Cadre bois exotique ou européen  
Joint intumescent en traverse haute  
Joint anti-pince-doigts  
**Masse surfacique du vantail seul**  
(sans équipements) : 30kg/m<sup>2</sup>

DOMAINE  
DIMENSIONNEL  
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2500  
Largeur : 730 à 1130  
(limite de fabrication GROOM : FF = 700mini)

FERRAGE

2 paumelles de 130 + 1 de 180 déportée  
Serrure 1point BCS rehaussée

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel  
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

EQUIPEMENTS

Bandeau électromagnétique de sécurité BEMS V2  
posé côté paumelles  
Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi d'attente : 130°

**Modes de commande :**

- Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

Consommation (\*)

24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis
1.7 W	1.7 W	3.2 W	3.2 W

(\*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

**Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable**

### Équipements :

- Ferme-porte GR400 (force 3) : L maxi = 930
- Ferme-porte GR500 (force 3 à 5)
- Choix de l'alimentation électrique du bandeau (à gauche ou à droite)
- Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau

### Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure à sortie toujours libre

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

**Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))** (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)

- Avec parclozes bois ou métalliques affleurantes

### Contrôles d'accès :

- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2

### Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissierie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES

**Nota : Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les bloc-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini**



10-31-2004 / Certifié PEFC / [pefc-france.org](http://pefc-france.org) (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

V-0