BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30

1V EI30 DAS - MATERNELLE - BANDEAU ISEO - HB

Référence Commerciale : 1V EI30 MAT BANDEAU

MBD-441

PV FEU : EFR-15-001583 **FEU :** EI_1 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Joint anti-pince-doigts **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 30kg/m^2
FERRAGE	2 paumelles de 130 + 1 de 180 déportée Serrure 1point BCS rehaussée
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2500 Largeur : 730 à 1100 **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
EQUIPEMENTS	Bandeau BCS 2000/1 posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi d'attente : 140° **Modes de commande :** • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis
1.3 W	2.5 W	3.0 W	3.0 W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

VARIANTES ADMISES

Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable

Équipements :
- Ferme-porte HL 105 (force 3/4)
- Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau

Quincailleries :
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure à sortie toujours libre

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes

Contrôles d'accès :
- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF série 118 F PROFIX 2

Verrouillage d'Issues de Secours :
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail

Nota : Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les bloc-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)