

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30




1V EI30 DAS - MATERNELLE - BANDEAU DORMA PROFEU HOSPITALIER

Référence Commerciale : 1V EI30 MAT BANDEAU

MBD-448

PV FEU : EFR-15-001583
CERTIFICAT : 131/16/2060

FEU : EI₂ 30 / R/V



SOLUTIONS DE
MISE
EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98

HUISSERIE

Huissérie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 40 mm
Cadre bois exotique ou européen
Joint intumescent en traverse haute
Joint anti-pince-doigts
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 30kg/m²

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1840 à 2500

Largeur : 630 à 1130

FERRAGE

2 paumelles de 130 + 1 de 180 déportée
Serrure 1point BCS rehaussée

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

EQUIPEMENTS

Bandeau DORMA G EMF posé côté paumelles
Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi en attente : 120°

Modes de commande :

- Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt
1.4 W	2.2W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable

Équipements :

- Ferme-porte DORMA TS 91 (force 3/4) - Largeur : 1100 maxi
- Ferme-porte DORMA TS 92 (force 2-4) - Largeur : 1100 maxi
- Ferme-porte DORMA TS 93 (force 3-5) - Largeur : 1130 maxi
- Contacts de position de sécurité

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure à sortie toujours libre

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#)) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)

- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes

Contrôles d'accès :

- Gâche électrique à émission SEWOSY référence SEM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissérie avec contrepartie dans le vantail

VARIANTES ADMISES

Nota : Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les bloc-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini



10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)