

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



2V EI30 DAS - MATERNELLE - FP GLISSIERE GROOM - HM

Référence Commerciale : 2V EI30 MAT FP

MBD-450

PV FEU : EFR-15-002877
CERTIFICAT : 131/16/2060

FEU : EI₂ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)								
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air								
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en traverse haute et basse Battement feuilluré avec joint intumescent Joint anti-pince-doigts Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 30kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2300						
FERRAGE	2 paumelles de 130 + 1 de 180 déportée Serrure 1 point BCS rehaussée Verrou d'urgence en applique Sélecteur de fermeture Levier d'entraînement		Largeur service : 730 à 1030 Largeur semi-fixe : 730 à 1030						
			Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes						
EQUIPEMENTS	Ferme-porte bras glissière posé côté paumelles Angle Maxi en attente en fonction du ferme-porte Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion Modes de commande : • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*)						
			<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td><td>24V Emis</td><td>48V Emis</td></tr><tr><td>1.2 W</td><td>1.6W</td><td>5.8 W</td><td>5.8 W</td></tr></table>		24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	1.2 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis						
1.2 W	1.6W	5.8 W	5.8 W						
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage								

Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable

Équipements :

- Ferme-porte GR400 (force 3) : **L maxi = 930** avec angle maxi en attente de 140°
- Ferme-porte GR500 (force 3 à 5) avec angle maxi en attente de 170°
- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contacts de position de sécurité sur montant paumelles ou traverse haute de l'huisserie
- Contacts de position d'attente intégrés au déclencheur (sauf ventouse à émission et modèle encastré)

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure à sortie toujours libre associée à des verrous à engagement automatique en applique

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#)) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement)

Nota : Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les bloc-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)