

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30



2V EI30 DAS - MATERNELLE - BANDEAU GROOM - PROFEU

Référence Commerciale : 2V EI30 MAT BANDEAU

MBD-467

PV FEU : EFR-15-002877
CERTIFICAT : 131/16/2060

FEU : EI₂ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36				
HUISSERIE	Huisserie en tôle d'acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent				
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en traverse haute et basse Battement feuilluré avec joint intumescent Joint anti-pince-doigts Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 30kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2300		
FERRAGE	2 paumelles de 130 + 1 de 180 déportée Serrure 1 point BCS rehaussée Verrou d'urgence en applique Sélecteur de fermeture Lever d'entraînement		Largeur service : 880 à 1030 Largeur semi-fixe : 530 à 1030 (limite de fabrication GROOM : FF = 1400mini)		
EQUIPEMENTS	Bandeau électromagnétique UCS V2 posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi d'attente : 130° Modes de commande : • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement	Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes			
		Consommation (*)			
		24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis
		3.1 W	3.1 W	6.4 W	6.4 W
(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée					
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage				

VARIANTES ADMISES

Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable

Équipements :

- Ferme-porte GR400 (force 3) : **L maxi = 930**
- Ferme-porte GR500 (force 3 à 5)
- Choix de l'alimentation électrique du bandeau (à gauche ou à droite)
- Contact de position (porte en position d'attente et/ou de sécurité) intégré au bandeau

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure à sortie toujours libre associée à des verrous à engagement automatique en applique

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#)) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement)

Nota : Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les bloc-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)