BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI30

2V EI30 DAS - MATERNELLE - BANDEAU ISEO - HM

Référence Commerciale : 2V EI30 MAT BANDEAU

MBD-470

PV FEU : EFR-15-002877 **FEU :** EI_2 30 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en traverse haute et basse Battement feuilluré avec joint intumescent Joint anti-pince-doigts **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 30kg/m²
FERRAGE	2 paumelles de 130 + 1 de 180 déportée Serrure 1 point BCS rehaussée Verrou d'urgence en applique Sélecteur de fermeture Levier d'entraînement
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2300 Largeur service : 880 à 1030 Largeur semi-fixe : 530 à 1030 (limite de fabrication ISEO-LEVASSEUR : FF = 1400mini) **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
EQUIPEMENTS	Bandeau BCS 2000/2 posé côté paumelles Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi en attente : 140° **Modes de commande :** • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis
2.5 W	2.5 W	6.0 W	6.0 W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable

Équipements :
- Ferme-porte HL 105 force 3/4)
- Contact de position (porte en position d'attente ou de sécurité) intégré au bandeau

Quincailleries :
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure à sortie toujours libre associée à des verrous à engagement automatique en applique

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)

Regards vitrés EW30 ou EI30 : (MBO-027-2) (Haut de la découpe à 2203mm maxi du sol fini)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes

Verrouillage d'Issues de Secours :
- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huisserie (sur 1 vantail ou 2 vantaux)

Nota : Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les bloc-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC 10-31-2004 / Certifié PEFC / pefc-france.org *(uniquement sur demande)*

NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)