

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI90



1V EI90/SP65 DAS - FP DORMA - HB


Référence Commerciale : 1V SP65 SA FP

MBD-496

PV FEU : EFR-23-0001244

FEU : EI₁ 90 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini - parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (uniquement par scellement à l'avancement) - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98							
HUISSERIE	Huisserie en chêne lamellé collé avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air - section mini 98 x 58 (pose après coup) - section mini 138 x 58 (pose sur cloison à l'avancement)							
VANTAUX	Épaisseur 65 mm Cadre Chêne LCA Joints intumescents en périphérie Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 44kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2300 Largeur : 730 à 1230 (hauteur 2040 maxi) 730 à 1030 (hauteur 2300 maxi)					
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 MALERBA	Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes						
EQUIPEMENTS	Ferme-porte bras glissière DORMA TS93 (force 3-5) côté paumelles Angle Maxi en attente : 170° Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion Modes de commande : - Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts - Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*)					
			<table><tr><th>24V Rupt</th><th>48V Rupt</th><th>24V Emis</th><th>48V Emis</th></tr><tr><td>0.6 W</td><td>0.8 W</td><td>2.9 W</td><td>2.9 W</td></tr></table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée	24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	0.6 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis					
0.6 W	0.8 W	2.9 W	2.9 W					
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage							

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contacts de position de sécurité sur montant paumelles de l'huissérie
- Contacts de position d'attente intégrés au déclencheur (sauf ventouse à émission et modèle encastré)

Quincailleries :

- Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD, ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Regards vitrés EI90 : ([MBO-027-11](#))

- Avec parclores bois (chêne)

Contrôles d'accès :

- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissérie avec contrepartie dans le vantail



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) V-0