

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



2V EI90/SP65 DAS - FP GROOM - FEUILLURE - HB


Référence Commerciale : 2V SP65 SA FP

MBD-500

PV FEU : EFR-23-001800

FEU : EI₂ 90 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini • parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (uniquement par scellement à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98								
HUISSERIE	Huisserie en chêne lamellé collé avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air • section mini 98 x 58 (pose après coup) • section mini 138 x 58 (pose sur cloison à l'avancement)								
VANTAUX	Épaisseur 65 mm Cadre chêne LCA Joints intumescents en périphérie Battement feuilluré avec joint intumescent Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 44kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2300 Largeur service : 730 à 1230 maxi (hauteur 2040 maxi) 730 à 1030 maxi (hauteur 2300 maxi) Largeur semi-fixe : 730 à 1230 (hauteur 2040 maxi) 730 à 1030 (hauteur 2300 maxi)						
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 MALERBA Sélecteur de fermeture Levier d'entraînement Serrure un point et verrou		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes						
EQUIPEMENTS	Ferme-porte bras glissière GR500 (force 3 à 5) côté paumelles Angle Maxi en attente 170° Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion Modes de commande : • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*)						
			<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td><td>24V Emis</td><td>48V Emis</td></tr><tr><td>1.2 W</td><td>1.6 W</td><td>5.8 W</td><td>5.8 W</td></tr></table>		24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis	1.2 W
24V Rupt	48V Rupt	24V Emis	48V Emis						
1.2 W	1.6 W	5.8 W	5.8 W						
		(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée							
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage								

VARIANTES ADMISES	Équipements : - Dispositif anti-réarmement involontaire - Contacts de position de sécurité sur montant paumelles de l'huissérie - Contacts de position d'attente intégrés au déclencheur (sauf ventouse à émission et modèle encastré)
	Quincailleries : - Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre associée à un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC - Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points
	Regards vitrés EI90 : (MBO-027-11) Avec parclores bois (chêne)
	Verrouillage d'Issues de Secours : Type « gâche électrique » : EFF 331 KL (MALER-60055) ; EFF 332 (MALER-60139) ; DORMA TV500 (MALER-60195) en traverse haute de l'huissérie (sur vantail de service uniquement)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)