

BLOCS-PORTES DAS VANTAUX PLEINS EI60



2V EI90/SP65 DAS - BANDEAU DORMA - FEUILLURE - HB

Référence Commerciale : 2V SP65 SA BANDEAU

MBD-503

PV FEU : EFR-23-001800

FEU : EI₂ 90 / R/V

CERTIFICAT : 131/16/2060



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini • parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (uniquement par scellement à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98						
HUISSERIE	Huisserie en chêne lamellé collé avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air • section mini 98 x 58 (pose après coup) • section mini 138 x 58 (pose sur cloison à l'avancement)						
VANTAUX	Épaisseur 65 mm Cadre chêne LCA Joints intumescents en périphérie Battement feuilluré avec joint intumescent Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 44kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2300 Largeur service : 730 à 1230 maxi (hauteur 2040 maxi) 730 à 1030 maxi (hauteur 2300 maxi) Largeur semi-fixe : 730 à 1230 (hauteur 2040 maxi) 730 à 1030 (hauteur 2300 maxi)				
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 MALERBA Sélecteur de fermeture Levier d'entraînement Serrure un point et verrou		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes				
EQUIPEMENTS	Bandeau DORMA GSR EMF1 côté paumelles Ferme-porte bras glissière DORMA TS 93 (force 3-5) Angle Maxi en attente : 150° (Service) et 130° (Semi-fixe) Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement		Consommation (*) <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>1.4 W</td><td>2.2W</td></tr></table> (*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée	24V Rupt	48V Rupt	1.4 W	2.2W
24V Rupt	48V Rupt						
1.4 W	2.2W						
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage						

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Contacts de position de sécurité sur montant paumelles de l'huissérie

Quincailleries :

- Serrure un point BCS ou à sortie toujours libre associée à un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Regards vitrés EI90 : ([MBO-027-11](#))

- Avec parclores bois (chêne)

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissérie (sur vantail de service uniquement)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)