

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30




2V EI30 - GD - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V EI30 GD

MBF-071

PV FEU : 13-A-822

FEU : EI₂ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : - murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, - carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (a l'avancement) - sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 - cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Battement feuilluré avec joint intumescent Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 27kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2790 Largeur service : 330 à 1230 Largeur semi-fixe : 330 à 1230
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point et verrous à aiguille		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissierie
- Possibilité de paumelles de 130 avec pions antidégondages, 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527) si SF ≥ 380mm
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-06](#))
- Remplacement des verrous à aiguille par une crémonne VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Remplacement des verrous à aiguille par un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
- Remplacement des verrous à aiguille par des verrous automatiques VAM (VACHETTE) qui permettent 1 seule UP
- Remplacement des verrous à aiguille par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points de verrouillage
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Profil de protection des chants côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Ferme-portes en applique DORMA / GROOM / ISEO (verrous à engagement auto conseillés)
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / GROOM / ISEO + entraîneur
- Ferme-portes encastrés Multigenius - glissière IS20 ([MBO-063](#)) (verrous à engagement auto en applique conseillés)
- Possibilité d'installer un joint balai ou une plinthe ATHMER

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré ([MBO-027-6](#))

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Garnitures autonomes :
 - Coffre standard : XS4 (SALTO) / C- Lever (KABA) / APERIO (ABLOY)
 - Coffres spécifiques : C-Lever GEGEMATIC (KABA)
- Serrure électrique un point ABLOY, avec tête et gâche spécifique, associée à un passe-câble installé (huissierie ou vantail)
- Gâche électrique : (avec Ferme-porte obligatoire) associée à un passe-câble installé (huissierie ou vantail)
 - SEWOSY : SM1-CRCF ou EFF 118F PROFIX 2 (émission)
 - EFF Série 1-8 (Rupture ou émission) - Dimensions maxi : 2300x1030+1030

Associer impérativement avec un ferme-porte encastré ou un ferme porte en applique côté ouverture

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huissierie (sur vantail de service uniquement) avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture

Huissierie 4 cotés : ([MBO-060](#))

- la hauteur maxi de la porte est réduite de 100mm

Mise en œuvre spécifique : assemblage châssis vitré en imposte ([MVO-500](#)) ou latéral ([MVO-505](#)) section mini 88x68.

- Liaison Bloc-porte / châssis par meneau horizontal ou vertical de section mini 104x88.

Attention : meneau sans ferme-porte encastrés et charnières invisibles.



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)