

# BLOCS-PORTES COUPE-FEU 1/2 H

## BLOC-PORTE CF 1/2H - 1 VANTAIL - FP ENCASTRE

Code: 1V/BANDEAU ENCASTRE DORMA

**FEU:** EI, 30 (Ancien CF et PF 1/2 h) (PV n° 06-A-283)



### DESCRIPTIF DE BASE:

- HUISSERIE EN BOIS EXOTIQUE DE SECTION MINI 75 x (58 pour les montants et 72 pour la traverse)
- VANTAIL:
  - LARGEUR: 630 à 1030
  - HAUTEUR: 1940 à 2300
  - ÉPAISSEUR: Fibre brute ou prépeinte : 46
  - Placage bois: 47
  - Stratifié 9/10° : 48
- CADRE BE 45 x 40
- ÂME COMPOSITE
- FERRAGE: 3 ou 4 paumelles de 130
- AUCUN POINT DE CONDAMNATION
- ÉTANCHÉITÉ AU FEU: Joints thermogonflants
  - Sur huisserie (en traverse haute): Palusol 35 x 2
  - En traverse haute: Palusol 10 x 3
  - Côté paumelles: Palusol 10 x 3
  - Côté battement: Palusol 18 x 3
- SENS DU FEU: recto - verso
- ÉQUIPEMENT:
  - Ferme-porte DORMA réf ITS96 (force 2 à 4) encastré dans le vantail
  - Glissière encastrée dans l'huisserie réf G96N

**B**

### VARIANTES ADMISES:

- Mise en œuvre sur cloisons plaques de plâtre (voir chapitre Adaptations)
- Adaptation sur huisserie bois montée à sec (voir chapitre Adaptations)
- Mise en œuvre, avec huisserie bois, dans des cloisons bois vitrées MONTIBERT EW30 / EI30 / EI60
- Revêtement stratifié ou placage bois
- Fibres de parement matricées et prépeintes (largeur 930 seulement)
- Mise en place d'une BCS ou serrure de sûreté
- Contrôle d'accès par gâche électrique à Émission SEWOSY réf SEM1-CRCF
- Mise en place d'une serrure électrique ABLOY, à sortie toujours libre ou DAS, avec passage de fil dans le vantail (joint intumescent 30 x 3 en traverse basse du vantail)
- Mise en place d'une serrure anti-panique à 1 ou 3 points de marque JPM ou BRICARD
- Oculi parcloles bois, découpe à 150 mm mini des bords du vantail :
  - Oculi EI 30 (ancien CF et PF 1/2 h) ou E 30 (ancien PF 1/2 h) de forme :
    - circulaire : Ø de clair 400 maxi
    - 1/2 lune : Ø de clair 800 maxi
    - rectangulaire : clair H 1200 x L 400 ou H 1700 x L 200 maxi
    - triangulaire : équilatéral clair de 455 maxi
- Possibilité de caches parcloles en inox brossé pour regards circulaires
- Oculi parcloles affleurantes acier, découpe à 150 mm mini des bords du vantail :
  - Oculi EI 30 (ancien CF et PF 1/2 h) ou E 30 (ancien PF 1/2 h) de forme :
    - circulaire : Ø de clair 254 ou 406 maxi
    - rectangulaire : clair H 559 x L 406 ou H 1473 x L 203 maxi
- Installation de deux regards vitrés sous conditions :
  - Regards circulaires ou rectangulaires de surface de clair maxi = 0,125 m<sup>2</sup> / Distance mini entre deux découpes : 150 mm
- Installation de trois regards vitrés sous conditions :
  - Regards circulaires ou rectangulaires de surface de clair maxi = 0,05 m<sup>2</sup> / Distance mini entre deux découpes : 150 mm
- Installation d'un verrouillage d'issue de secours en applique

Nota : Les vitrages feuilletés utilisés sont conformes aux prescriptions de l'Annexe A du DTU 39-P5, classement 2B2 minimum.