

# BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30




## 1V EI30 IMPOSTE - SANS POINT DE FERMETURE (SPF) - HB

Référence Commerciale : 1V EI30 SPF

**MBF-1004**

PV FEU : 13-A-749

FEU : EI<sub>1</sub> 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li> <li>• carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (à l'avancement)</li> <li>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36</li> <li>• cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60</li> </ul>		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX IMPOSTE	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Feuillure Porte/Imposte avec Joint Intumescent Fixation Imposte par Verrous <b>Masse surfacique du vantail seul</b> (sans équipements) : 24kg/m <sup>2</sup>	DOMAINE DIMENSIONNEL (Porte/Imposte en mm)	Porte : Hauteur 1410 à 2300 Largeur : 650 à 930  Imposte : Hauteur : 380 à 921 Largeur : 652 à 932  <b>ATTENTION</b> <b>Hauteur Hors-tout 3000mm Maxi</b>
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 <b>Obligation</b> d'un Ferme-porte en applique à poser côté paumelles		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte / Stratifié / Placage		

VARIANTES ADMISES

### Fixation de l'imposte sur l'huissérie :

- Equerre dans le fond de feuillure et rainure sur la traverse haute de l'imposte
- Remplacement des verrous par des lames

### Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissérie
- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527)
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

### Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclofes bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré ([MBO-027-6](#))

### Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Gâche électrique : EFF Série 1-8 (Rupture ou émission) impérativement avec un ferme-porte encastré ou en applique côté ouverture associée à une serrure un point



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)