

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30



2V EI30 - SPF - CHANT DROIT - HB

Référence Commerciale : 2V EI30 SPF

MBF-101

PV FEU : 13-A-804

FEU : EI₂ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : <ul style="list-style-type: none"> • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (a l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60 		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Battement chant droit avec joint intumescent Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 24kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2300 Largeur service : 1030 maxi Largeur semi-fixe : 330 à 1030
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Obligation d'un Ferme-porte en applique à poser côté paumelles sur chaque vantail		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huissierie
- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 340/527)
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Profil de protection des chants côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme-portes encastrés sur chaque vantail ([MBO-063](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré ([MBO-027-6](#))

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)), **UN APPAREIL PAR VANTAIL**, en traverse haute de l'huissierie avec contrepartie dans le vantail
- Bandeau ventouse GRS300 ([MALER-60170](#))

Mise en œuvre spécifique : assemblage châssis vitré en imposte ([MVO-500](#)) ou latéral ([MVO-505](#)) section mini 88x68.

- Liaison Bloc-porte / châssis par meneau horizontal ou vertical de section mini 104x88.

Attention : meneau sans ferme-porte encastré ou charnières invisibles.

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)