

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30



2V EI30 - SPF - CHANT DROIT - HM

Référence Commerciale : 2V EI30 SPF

MBF-102

PV FEU : 13-A-804

FEU : EI₂ 30 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini		
HUISSERIE	Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 40 mm Cadre bois exotique ou européen Joint intumescent en traverse haute Battement chant droit avec joint intumescent Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 24kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2300 Largeur service : 1030 maxi Largeur semi-fixe : 330 à 1030
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Obligation d'un Ferme-porte en applique à poser côté paumelles sur chaque vantail		Certains variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Profil de protection des chants côté paumelles, UNIQUEMENT compatibles avec paumelles de 130
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Ferme-portes encastrés sur chaque vantail ([MBO-063](#))

Regards vitrés EW30 ou EI30 : ([MBO-027-2](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré ([MBO-027-6](#))

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)), **UN APPAREIL PAR VANTAIL**, en traverse haute de l'huisserie avec contrepartie dans le vantail
- Bandeau ventouse GRS300 ([MALER-60170](#))



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)