# BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI30

## 2V EI30 - MATERNELLE - BANDEAU ENCASTRE - HB

Référence Commerciale : 2V EI30 MAT

**MBF-175**

**PV FEU :** EFR-15-002877 **FEU :** $EI_2$ 30 / R/V

| | |
|---|---|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » sur :<br>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,<br>• carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70 mm mini (a l'avancement)<br>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36<br>• cloisons vitrées à ossature bois MALERBA EW30 ou EI30 ou EI60 |
| HUISSERIE | Huisserie/bâti bois exotique ou européen de section mini 68 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent |
| VANTAUX | Épaisseur 40 mm<br>Cadre bois exotique ou européen<br>Joint intumescent en traverse haute<br>Battement feuilluré avec joint intumescent<br>Joint anti-pince-doigts<br>**Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 30kg/$m^2$ |
| FERRAGE | 2 paumelles de 130 + 1 de 180 déportée<br>Bandeau encastré G96 GSR avec sélecteur intégré<br>Ferme-portes encastrés DORMA ITS96<br>Angle d'ouverture maxi : 120° |
| DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm) | Hauteur : 1700 à 2300<br>Largeur service : 730 à 1030<br>Largeur semi-fixe : 530 à 1030<br>**Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel**<br>**Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes** |
| FINITIONS | Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage |

### VARIANTES ADMISES

**Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable**

**Quincailleries :**
- Ferme-portes encastrés DORMA ITS96 EN 2-4 (MBO-063)
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Serrure d'urgence à sortie libre

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, FERCO, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**
- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-06)
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)
- Possibilité d'installer un joint balai

**Regards vitrés EW30 ou EI30 :** (MBO-027-2)
- Avec parcloses bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité d'un regard vitré rectangulaire, avec store intégré (MBO-027-6)

**Contrôles d'accès :**
- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles

**Nota : Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les bloc-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)