BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60

2VE EI60 - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : Référence Commerciale : 2V EI60 | **MBF-211**

PV FEU : 13-A-995 **FEU :** EI_1 60 / R/V

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie et battement feuilluré **Masse surfacique du vantail seul** (sans équipements) : 34kg/m^2	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2040 Largeur : 530 à 930 (Vantaux égaux uniquement)
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point et verrou encastré		**Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
FINITIONS	Fibre Brute ou Prépeinte ; Stratifié et Placage		

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air en feuillure d'huisserie
- Possibilité d'installer un joint balai
- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540)
- Serrure d'urgence à sortie libre

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? (MBO-052-08)
- Panneaux de protection PVC du vantail (MBO-050)
- Remplacement des verrous encastrés par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

Regards vitrés EI60 : (MBO-027-4)

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)