

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60



2V EI60/SP51 - HUISSERIE BOIS

Référence Commerciale : 2V SP51

MBF-221

PV FEU : 13-A-636

FEU : EI₁ 60 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 100 mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre d'épaisseur 98mm mini et classées EI120		
HUISSERIE	Huisserie/bâti bois exotique de section mini 80 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent et joint d'étanchéité à l'air		
VANTAUX	Épaisseur 51 mm Cadre bois exotique Joint intumescent en périphérie et battement feuilluré Masse surfacique du vantail seul (sans équipements) : 36kg/m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1410 à 2760 suivant largeur Largeur service : 1230 maxi (hauteur 2500 maxi) 930 maxi (hauteur 2760 maxi) Largeur semi-fixe : 430 (*) à 1230 (hauteur 2500 maxi) 430 (*) à 930 (hauteur 2760 maxi) (*) Suivant équipement
FERRAGE	3 ou 4 paumelles de 130 Serrure un point et verrou encastré		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
FINITIONS	Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage		

VARIANTES ADMISES

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité de paumelles de 130 inox, 140
- Remplacement des paumelles de 130 par 3 charnières invisibles (SIMONS WERK 540)
- Serrure d'urgence à sortie libre
- Serrure antipanique en applique BRICARD ; ANTIPANIC ou JPM à un ou trois points

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

- Comment définir son cylindre ? ([MBO-052-08](#))
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Remplacement des verrous encastrés par une crémone VACHETTE 722 CFPF / AEROLIS / VEOLIS
- Remplacement des verrous encastrés par un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
- Remplacement des verrous encastrés par une serrure antipanique BRICARD ou JPM à deux points
- Remplacement des verrous encastrés par des verrous automatiques VAM (VACHETTE) qui permettent 1 seule UP
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO
- Sélecteur de fermeture en applique DORMA / ISEO et entraîneur
- Ferme-portes encastrés ([MBO-064](#)) (verrous à engagement auto en applique conseillés)
- Possibilité d'installer un joint balai ou une plinthe ATHMER

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles
- Serrure à carte :
 - VINGCARD (ABLOY) : CLASSIC / SIGNATURE, coffres EURO
- Serrure électrique un point ABLOY ou DORMA associée à un passe-câble installé dans l'huisserie ou le vantail
- Gâche électrique (Rupture ou Émission) EFF Série 1-8 impérativement avec un ferme-porte encastré ou en applique côté ouverture associée à une serrure un point.

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#)) en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement) avec contrepartie dans le vantail en complément du point de fermeture



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)