

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EI60




2V EI60/SP51 - SPF - FEUILLURE - HUISSERIE PROFEU HOSPITALIER

Référence Commerciale : 2V SP51 SPF

MBF-302

PV FEU : 13-A-797

FEU : EI₂ 60 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

« A l'avancement » sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI120, d'épaisseur mini 98mm

HUISSERIE

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air et joint intumescent

VANTAUX

Épaisseur 51 mm
Cadre bois exotique
Joint intumescent en périphérie et battement feuilluré
Masse surfacique du vantail seul
(sans équipements) : 36kg/m²

DOMAINE
DIMENSIONNEL
(Vantaux en mm)

Hauteur : 1410 à 2500

Largeur service : 1230 maxi
Largeur semi-fixe : 630 (*) à 1230
(*) 530 mini si service 1030 maxi

FERRAGE

3 ou 4 paumelles de 130
Obligation d'un Ferme-porte en applique
à poser côté paumelles sur chaque vantail
Sélecteur de fermeture + Levier
d'entraînement

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

FINITIONS

Fibre : Brute ; Prépeinte ; FIBER (LOUNGE et FILETTI) / Stratifié : Lisse ; Rainuré / Placage

Quincailleries :

- Installation d'un joint d'étanchéité à l'air à la jonction des vantaux
- Possibilité de paumelles de 130 inox
- Panneaux de protection PVC du vantail ([MBO-050](#))
- Serrure un point associée à des Verrous Automatiques à Mortaiser VAM (VACHETTE) ou à un verrou d'urgence
L'association de Verrous Automatique à Mortaiser (VAM) impose un semi-fixe mini de 530mm de large
- Ferme-porte en applique DORMA / GROOM / ISEO

Regards vitrés EI60 : ([MBO-027-3](#))

- Avec parclores bois ou métalliques affleurantes
- Possibilité de plusieurs regards vitrés

Contrôles d'accès :

- Contact de position à bille EFF installé en feuillure sur montant paumelles

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL ([MALER-60055](#)) ; EFF 332 ([MALER-60139](#)) ; DORMA TV500 ([MALER-60195](#))
en traverse haute de l'huisserie (sur vantail de service uniquement) avec contrepartie dans le vantail
- Bandeau ventouse GRS300 ([MALER-60170](#))

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)