

B.P. DAS BATTANTS



2V EI60 DAS - MODULAIRE - FERME-PORTE GLISSIERE DORMA

Référence Commerciale : M652L-DAS

MTD-1006

PV FEU : EFR-15-003859

FEU : EI₂ 60 - Recto/ Verso

PV DAS : SA 18 00 57

DAS : NF MODE 2



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bâti à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel ou en angle sur murs d'ép. 150mm mini Huisserie à bancher en tôle 15/10 ^e pour murs de 110 à 300mm Bâti à sceller en tôle 20/10 ^e pour mur d'épaisseur 110mm mini Huisserie enrobante en tôle 20/10 ^e pour scellement dans : - cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm - cloisons en BLOCS de BÉTON CELLULAIRE d'épaisseur 150mm mini		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10 ^{ème} Feuillure finie de 62x25 - Barre d'écartement SANS talon d'ancrage Ensemble protégé par un primaire de protection appliqué au trempage Livré en 4 parties à assembler sur chantier		
VANTAUX	Vantaux égaux constitués de 2 modules de caisson, ép.57mm ; type « isoplan » Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100 ^{ème}) Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10 ^e Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Joint Feu en traverse haute et battement + les montants de chaque module Battues rapportées entre les vantaux et l'assemblage des modules Masse surfacique : 42kg/m²	EQUIPEMENTS STANDARDS	3 pivots renforcés Ø14mm (butée à billes + cache fixe) 2 pions antidégondages Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm tête de 25mm, entraxe 70mm Semi-fixe : Antipanique 2 pts Sélecteur de fermeture + Entraîneur d'ouverture
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissierie)	Hauteur : 2000 à 3100 Largeur : 2401 à 3000 ATTENTION : 2 Vantaux EGAUX uniquement	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400 2500/2800/3000/3100 Largeurs : 2500/2800/3000
EQUIPEMENTS STANDARDS	Ferme-porte bras glissière TS 93 force 5 à 7 - Angle Maxi en attente : 90° Déclencheur électromagnétique (pose mural) : MECALECTRO 20daN / PERJES 50daN Modes de commande : - Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts - Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement - Télécommandé et Autocommandé (DAD), sous 24 volts rupture		
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)		

VARIANTES ADMISES

- Quincailleries :**
- Serrure antipanique à barre 1 ou 3 points avec garniture extérieure, ½ cylindre 30+10
 - Possibilité de remplacer l'antipanique 2pts sur semi-fixe par un verrou d'urgence
- Regards vitrés :** sur parclose métallique prépeinte - voir «Adaptations spécifiques» [MTD-023-1](#)
- « VL » : EI₂ 60, oculus carré ou rectangulaire
- Contrôles d'accès :**
- Contact à bille anti-intrusion installé dans le bâti
- Verrouillage d'Issues de Secours :**
- 550 daN conforme à la norme NF S 61-937 (DAS Issues de Secours) en 12-24-48V à rupture
- Finitions :**
- Vantail :**
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
 - Huisserie :**
 - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués



Les quincailleries mises en œuvre, doivent impérativement être à enclenchement automatique et non condamnables ou à sortie toujours libre.
La condamnation du bloc-porte peut être assurée par un dispositif de verrouillage électromagnétique pour issues de secours, conforme à la fiche 14 de la norme NFS 61-937.