B.P. DAS BATTANTS

2V EI120 GD DAS - FERME-PORTE GLISSIERE DORMA

Référence Commerciale : M1202LH-DAS

MTD-1065

PV FEU : EFR-17-002659 **FEU :** EI_2 120 - Recto/ Verso

PV DAS : SA 19 00 14 **DAS :** NF MODE 2

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bâti à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel sur murs d'ép. 150mm mini
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - 20/10ème Barre d'écartement SANS talon d'ancrage - Joint Intumescent en traverse haute Feuillure finie de 78x25 Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four

VANTAUX	Caisson ép. 75mm ; type « isoplan » Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100ème) Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10ème Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Profils de battements rapportés + joint Joint Intumescent côté battement et traverse haute **Masse surfacique du vantail** : 60kg/m²	EQUIPEMENTS STANDARDS	2 pivots renforcés Ø14mm (butée à billes + cache fixe) 2 pions antidégondages Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm têtière de 25mm, entraxe 70mm Semi-fixe : antipanique 2pts Sélecteur de fermeture + Entraîneur d'ouverture
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huisserie)	Hauteur : 1900 à 2200 | Largeur : 2101 à 2400 Hauteur : 2201 à 2500 | Largeur : 1531 à 2400	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200/2300/2400/2500 Largeurs : 1500/1600/1700/1800/1900/2000/2100 2200/2300/2400

EQUIPEMENTS STANDARDS	Ferme-porte bras glissière TS 93 force 3 à 5 (réglage par vis) Angle Maxi en attente : 120° Déclencheur électromagnétique (pose murale ou au sol) : MECALECTRO 20daN **Modes de commande :** • Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement • Télécommandé et Autocommandé (DAD), sous 24 volts rupture
FINITIONS	Prépeinture (à peindre)

VARIANTES ADMISES

Équipements :
- Possibilité de contacts de position sur l'huisserie

Quincailleries :
- Serrure antipanique 1 ou 3 points avec garniture extérieure
- Possibilité de remplacer l'antipanique 2pts sur semi-fixe par verrou d'urgence

Regards vitrés : sur parclose métallique prépeinte - voir (MTO-026)
- « VM » : EI_2 120 carré ou rectangulaire

Verrouillage d'Issues de Secours :
- Serrure électrique à sortie et entrée contrôlées DAS avec boîtier

Finitions :
- Vantail :
  - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
  - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huisserie :
  - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués

Les quincailleries mises en œuvre, doivent impérativement être à enclenchement automatique et non condamnables ou à sortie toujours libre.
La condamnation du bloc-porte peut être assurée par un dispositif de verrouillage électromagnétique pour issues de secours, conforme à la fiche 14 de la norme NFS 61-937.