

# B.P. DAS BATTANTS



## 1V EI60 DAS - BANDEAU GROOM

Référence Commerciale : M601L-DAS


MTD-1173

PV FEU : 07-V-082

FEU : EI<sub>2</sub> 60 - Recto/ Verso

PV DAS : SA 19 00 17

DAS : NF MODE 2



### SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Bâti à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel ou en angle sur murs d'ép. 150mm mini  
Huisserie à bancher en tôle 15/10<sup>ème</sup> pour murs de 110 à 300mm  
Bâti à sceller en tôle 20/10<sup>ème</sup> pour mur d'épaisseur 110mm mini  
Huisserie enrobante en tôle 20/10<sup>ème</sup> pour scellement dans :  

- cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm
- cloisons en BLOCS de BÉTON CELLULAIRE d'épaisseur 150mm mini

### HUISSERIE

Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10<sup>ème</sup>  
Feuillure finie de 62x25 - Barre d'écartement SANS talon d'ancrage  
Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four

### VANTAUX

Caisson ép. 57mm ; type « isoplan »  
Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100<sup>ème</sup>)  
Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10<sup>ème</sup>  
Renforts pour ferme-porte et serrure  
Isolants minéraux en plaques  
Joint Intumescent côté serrure et traverse haute  
**Masse surfacique : 42kg/m<sup>2</sup>**

### EQUIPEMENTS STANDARDS

2 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache)  
2 pions antidégondages Ø10mm  
Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm  
têtière de 25mm, entraxe 70mm

### DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissierie)

Hauteur : 1900 à 2500  
Largeur : 700 à 1000

### DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)

Hauteurs :  
2025/2100/2150/2200/2250/2300/2400  
2500  
Largeurs :  
700/800/850/900/950/1000

### EQUIPEMENTS STANDARDS

Bandeau BEMS V2 avec ferme-porte bras glissière GR500 force 3 et 4  
Angle Maxi en attente : 120°  
**Modes de commande :**  

- Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement
- Télécommandé et Autocommandé (DAD), sous 24 volts rupture

### FINITIONS

Prépeinture (à peindre)

VARIANTES ADMISES

#### Équipements :

- Possibilité de contacts de position intégrés au bandeau (attente et sécurité)

#### Quincailleries :

- Serrure antipanique 1 ou 3 points avec garniture extérieure

#### Regards vitrés : sur parclose métallique prépeinte - voir «Adaptations spécifiques» [MTO-023-1](#)

- « VG » : EI<sub>2</sub> 60, oculus circulaire
- « VL » : EI<sub>2</sub> 60, oculus carré ou rectangulaire

#### Verrouillage d'Issues de Secours :

- Serrure électrique à sortie et entrée contrôlées DAS avec boîtier

#### Finitions :

- Vantail :**
  - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
  - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huisserie :**
  - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués



Les quincailleries mises en œuvre, doivent impérativement être à enclenchement automatique et non condamnables ou à sortie toujours libre.  
La condamnation du bloc-porte peut être assurée par un dispositif de verrouillage électromagnétique pour issues de secours, conforme à la fiche 14 de la norme NFS 61-937.