

B.P. DAS BATTANTS



2V EI120 DAS - BANDEAU ISEO

Référence Commerciale : M1202L-DAS


MTD-1211

PV FEU : 14-A-265

FEU : EI₂ 120 - Recto/ Verso

PV DAS : SA 15 00 18

DAS : NF MODE 2



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

Bâti à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel sur murs d'ép. 150mm mini
Huisserie à bancher en tôle 15/10^{ème} pour murs de 110 à 300mm
Bâti à sceller en tôle 20/10^{ème} pour mur d'épaisseur 110mm mini
Huisserie enrobante en tôle 20/10^{ème} pour scellement dans :

- cloisons parpaings d'épaisseur 100 à 250mm
- cloisons en BLOCS de BÉTON CELLULAIRE d'épaisseur 150mm mini

HUISSERIE

Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - ép.20/10^{ème}
Barre d'écartement SANS talon d'ancrage - Joint Intumescent en traverse haute
Feuillure finie de 62x25 sur les montants et 62x45 sur la traverse haute (Attention au calcul du HORS-TOUT)
Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four

VANTAUX

Caisson ép. 57mm ; type « isoplan »
Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100^{ème})
Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10^{ème}
Renforts pour ferme-porte et serrure
Isolants minéraux en plaques
Battues rapportées
Joint Intumescent côté battement et traverse haute
Masse surfacique du vantail : 53kg/m²

EQUIPEMENTS STANDARDS

2 paumelles PM2D réglables (fourreau/cache)
2 pions antidégondages Ø10mm
Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm
tête de 25mm, entraxe 70mm
Semi-fixe : antipanique 2pts

DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissierie)

Hauteur : 1900 à 2200
Largeur : 1350 à 2100

DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)

Hauteurs : 2025/2100/2150/2200
Largeurs : 1400/1500/1600/1700/1800/1900/2000/2100

EQUIPEMENTS

Bandeau ISEO BCS2000/2 avec ferme-portes bras glissière HL 105 force 3 et 4 + Entraîneur
Angle Maxi en attente : 140°
Modes de commande :

- Télécommandé, par rupture ou émission, sous 24 ou 48 volts
- Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement
- Télécommandé et Autocommandé (DAD), sous 24 volts rupture

FINITIONS

Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte 75/100^e

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- 3 paumelles si largeur passage > 2000
- Possibilité de contacts de position intégrés au bandeau (attente et sécurité)

Quincailleries :

- Serrure antipanique 1 ou 3 points avec garniture extérieure
- Possibilité de remplacer l'antipanique 2pts sur semi-fixe par verrou d'urgence

Regards vitrés : sur parclose métallique prépeinte - voir «Adaptations spécifiques» [MTO-026](#)

- « VK » : EI₂ 120 carré ou rectangulaire

Verrouillage d'Issues de Secours :

- Serrure électrique à sortie et entrée contrôlées DAS avec boîtier

Finitions :

- Vantail :**
 - Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée
 - Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés)
- Huisserie :**
 - Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués



Les quincailleries mises en œuvre, doivent impérativement être à enclenchement automatique et non condamnables ou à sortie toujours libre.
La condamnation du bloc-porte peut être assurée par un dispositif de verrouillage électromagnétique pour issues de secours, conforme à la fiche 14 de la norme NFS 61-937.