

B.P. DAS BATTANTS



2V EI120 GD DAS - BANDEAU DORMA

Référence Commerciale : M1202LH-DAS

MTD-1213

PV FEU : EFR-17-002659
PV DAS : SA 19 00 16

FEU : EI₂ 120 - Recto/ Verso
DAS : NF MODE 2



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Bâti à visser (calfeutrage avec laine de roche) pour pose en tunnel sur murs d'ép. 150mm mini		
HUISSERIE	Bâti métallique en tôle d'acier EZ classe DC03+ZE25/25-AU selon la norme NF EN 10152 - 20/10 ^{ème} Barre d'écartement SANS talon d'ancrage - Joint Intumescent en traverse haute Feuillure finie de 78x25 Ensemble protégé par primaire antirouille époxydique polymérisé au four		
VANTAUX	Caisson ép. 75mm ; type « isoplan » Parements en tôle d'acier galvanisée (75/100 ^{ème}) Structure interne en tôle d'épaisseur 20/10 ^{ème} Renforts pour ferme-porte et serrure Isolants minéraux en plaques Battues rapportées Joint Intumescent côté battement et traverse haute Masse surfacique : 60kg/m ²	EQUIPEMENTS STANDARDS	2 pivots renforcés Ø14mm (butée à billes + cache fixe) 2 pions antidégondages Ø10mm Serrure 1 pt à mortaiser, axe à 60mm tête de 25mm, entraxe 70mm Semi-fixe : antipanique 2pts
DOMAINE DIMENSIONNEL (Passage Libre d'huissérie)	Hauteur : 1900 à 2200 Largeur : 2101 à 2400 Hauteur : 2201 à 2500 Largeur : 1350 à 2400	DOMAINE DIMENSIONNEL (Standard)	Hauteurs : 2025/2100/2150/2200 Largeurs : 1400/1500/1600/1700/1800/1900/2000 2100
EQUIPEMENTS	Bandeau GSR-EMF1 avec ferme-porte bras glissière TS 93 force 3 à 5 (réglage par vis) + Entraîneur Angle Maxi en attente : 120° Modes de commande : • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement • Télécommandé et Autocommandé (DAD), sous 24 volts rupture		

FINITIONS	Parements en tôle d'acier galvanisée prépeinte 75/100 ^e
-----------	--

VARIANTES ADMISES	Quincailleries : • Serrure antipanique 1 ou 3 points avec garniture extérieure • Possibilité de remplacer l'antipanique 2pts sur semi-fixe par verrou d'urgence Regards vitrés : sur parclose métallique prépeinte (MTO-026) • « VM » : EI₂ 120 carré ou rectangulaire Verrouillage d'Issues de Secours : • Serrure électrique à sortie et entrée contrôlées DAS avec boîtier Finitions : • Vantail : ➢ Finition laquée RAL suivant nuancier Malerba (8 teintes disponibles), tôle galvanisée prélaquée ➢ Finition laquée RAL suivant nuancier classic K7 (toutes teintes sauf métallisées ou structurés) • Huissérie : ➢ Peinture en poudre thermodurcissable si parements prélaqués ou thermolaqués
-------------------	--



Les quincailleries mises en œuvre, doivent impérativement être à enclenchement automatique et non condamnables ou à sortie toujours libre.
La condamnation du bloc-porte peut être assurée par un dispositif de verrouillage électromagnétique pour issues de secours, conforme à la fiche 14 de la norme NFS 61-937.