

# BLOCS-PORTES DAS EW30



## 1V EW30 DAS VITRE - BANDEAU DORMA

Référence Commerciale : 1V GV SA30 BANDEAU

MVD-0004

PV FEU : EFR-15-000822  
PV DAS : SA 120005

FEU : E30-EW<sub>130</sub> / R/V  
CERTIFICAT : 131/16/2091



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                                                                                                        |          |          |       |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|------|
| SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE | « A l'avancement » ou « Après coup » : <ul style="list-style-type: none"><li>• murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini,</li><li>• carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement)</li><li>• sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36</li><li>• cloisons vitrées à ossature bois MALERBA E30-EW30-EI30 ou EI60</li></ul> |                                      |                                                                                                                                                        |          |          |       |      |
| HUISSERIE                  | Huisserie bois européen (Chêne ; Frêne ; Hêtre et châtaigner LCA) section mini 72 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                        |          |          |       |      |
| VANTAUX                    | Cadre bois européen/exotique 123x56<br>Contrefeuillure 3 côtés<br>Joint intumescent montant fermeture<br>Masse surfacique du vantail : sans PVB : 33kg/ m <sup>2</sup><br>avec PVB : 34kg/ m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm) | Hauteur : 1840 à 2823<br>2750 maxi en essence chêne et frêne<br>2780 maxi en essence hêtre à vernir<br><br>Largeur : 730 à 1230                        |          |          |       |      |
| FERRAGE                    | 4 paumelles 160x80 sur roulement à billes<br>Sans point de condamnation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel<br>Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes |          |          |       |      |
| VITRAGE                    | Vitrage feuilleté EW30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                        |          |          |       |      |
| EQUIPEMENTS                | Bandeau DORMA G EMF<br>Ferme-porte bras glissière - Angle Maxi en attente : 120°<br><b>Modes de commande :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts</li><li>• Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement</li></ul>                                                                                                                                                                  |                                      | Consommation (*) <table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>1.4 W</td><td>2.2W</td></tr></table>                                        | 24V Rupt | 48V Rupt | 1.4 W | 2.2W |
| 24V Rupt                   | 48V Rupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                        |          |          |       |      |
| 1.4 W                      | 2.2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                        |          |          |       |      |
| FINITIONS                  | A peindre / A vernir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                                                        |          |          |       |      |

VARIANTES ADMISES

### Équipements :

- Ferme-porte DORMA TS 93 (force 2 à 5)
- Contact de position de sécurité

### Quincailleries :

- Joint d'étanchéité à l'air
- Ferrage par 4 paumelles 160x80 INOX
- Serrure de sûreté (**sur dérogation de la Commission de Sécurité**)
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM (**obligation d'une traverse intermédiaire**)

**Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.**

### Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire ([MVO-205](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

### Vitrages :

- Double vitrage (double parclosage à talon obligatoire) (**ép. vitrage maxi = 29mm**)
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage

### Contrôles d'accès :

- Serrure électrique ABLOY ou DORMA à sortie toujours libre ou DAS issues de secours, associée à un passe-câble installé dans le vantail au travers de l'hubrisserie
- Gâche électrique (rupture ou émission) EFF Série 1-8, associée à une serrure BCS (ou une serrure de sûreté **sur dérogation de la Commission de Sécurité**)

### Verrouillage d'Issues de Secours :

- Type « gâche électrique » : EFF 331 KL / EFF 332 en traverse haute de l'hubrisserie avec contrepartie dans le vantail



### Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide  
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



### Montage en milieu soumis aux UV :

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV  
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)