BLOCS-PORTES DAS EW30

2V EW30 DAS VITRE - BANDEAU ENCASTRE DORMA - FEUILLURE

Référence Commerciale : 2V GV SA30 BANDEAU ENCASTRE

MVD-0015

PV FEU : EFR-15-000823 **FEU :** E30-EW$_1$30 / R/V
PV DAS : SA 120005 **CERTIFICAT :** 131/16/2091

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA E30-EW30-EI30 ou EI60
HUISSERIE	Huisserie bois européen (Chêne ; Frêne ; Hêtre et châtaigner LCA) section mini 72 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent (hauteur traverse élargie à 72)
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Contrefeuillure 3 côtés Battement feuilluré avec joint intumescent Masse surfacique du vantail : sans PVB : 33kg/ m^2 avec PVB : 34kg/ m^2
FERRAGE	4 paumelles 160x80 sur roulement à billes Sans point de condamnation Sélecteur de fermeture + levier d'entraînement
DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2455 Largeur service : 790 à 1100 Largeur semi-fixe : 530 à 1100 rapport : Semi-fixe / Service ≥ 0.46 (limite de fabrication DORMA : FF = 1351mini) **Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel** **Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes**
VITRAGE	Vitrage feuilleté EW30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)
EQUIPEMENTS	Bandeau DORMA G96 GSR EMF1 Ferme-porte encastré DORMA ITS96 EN2-4 Angle Maxi en attente : 120° **Modes de commande :** • Télécommandé, par rupture, sous 24 ou 48 volts • Autocommandé, par rupture et sous 24 volts uniquement
FINITIONS	A peindre / A vernir

Consommation (*)

24V Rupt	48V Rupt
1.4 W	2.2W

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

Équipements :
- Contact de position de sécurité

Quincailleries :
- Ferrage par 4 paumelles 160x80 INOX
- Serrure à sortie toujours libre associée à verrous automatiques, un verrou d'urgence ou antipanique BRICARD / JPM / VACHETTE / LA CROISSEE DS
- Serrure de sûreté (**sur dérogation de la Commission de Sécurité**) associée à verrous automatiques, un verrou d'urgence BRICARD / JPM / ANTIPANIC
- Serrure antipanique en applique BRICARD ou JPM (**obligation d'une traverse intermédiaire)**

Principales serrures du marché validées (VACHETTE, BRICARD, AM) Autres modèles compatibles, nous consulter.

Assemblage spécifique :
- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire (MVO-205) / Petits bois décoratifs collés (MVO-225)
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

Vitrages :
- Double vitrage (double parclosage à talon obligatoire) **(ép. vitrage maxi = 29mm)**
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage

Contrôles d'accès :
- Serrure électrique ABLOY ou DORMA à sortie toujours libre ou DAS issues de secours, associée à un passe-câble installé dans le vantail au travers de l'huisserie
- Gâche électrique (rupture ou émission) EFF Série 1-8, associée à une serrure BCS (ou une serrure de sûreté **sur dérogation de la Commission de Sécurité**)

Montage en milieu humide :
Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone

Montage en milieu soumis aux UV :
Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

PEFC/10-31-2004 *(uniquement sur demande)*

CERTIFIÉ PAR FCBA NF PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)