

BLOCS-PORTES DAS EW30



2V EW30 DAS VITRE - LINTEAU GRL100 - SANS MONTANT SANS FILEUR

Référence Commerciale : 2V GV30 DA LINTEAU

MVD-0056

PV FEU : 11-A-349
PV DAS : SA 120003

FEU : E30-EW₁₃₀ / R/V
CERTIFICAT : 131/16/2091



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	Entre cloisons finies, avec imposte cloison sèche, sur : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 98						
HUISSERIE	Traverse en bois européen (Chêne ; Frêne ; Hêtre et Châtaigner LCA) section mini 118 x 68 avec joint intumescent et cornières de fixation en acier						
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Joint intumescent sur montants et traverse haute Masse surfacique du vantail : sans PVB : 33kg/ m ² avec PVB : 34kg/ m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1840 à 2438				
FERRAGE	Sans point de condamnation Angle Maxi d'attente : 110° (avec butée de porte OBLIGATOIRE)		Largeur service : 430 à 1130 Largeur semi-fixe : 430 à 1130				
		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes					
VITRAGE	Vitrage feuilleté EW30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)						
EQUIPEMENTS	Pivot GROOM GRL100 (EN 3 à 4) encastré dans la traverse Déclencheur électromagnétique et boîtier de connexion Modes de commande : à rupture • Télécommandé sous 24 ou 48 volts • Autocommandé sous 24 volts uniquement		Consommation (*)				
			<table><tr><td>24V Rupt</td><td>48V Rupt</td></tr><tr><td>1.2 W</td><td>1.6 W</td></tr></table>	24V Rupt	48V Rupt	1.2 W	1.6 W
	24V Rupt	48V Rupt					
1.2 W	1.6 W						
		(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée					
FINITIONS	A peindre / A vernir						

Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel
Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes

(*) Cette valeur peut varier en fonction de la tension réelle appliquée

VARIANTES ADMISES

Équipements :

- Dispositif anti-réarmement involontaire
- Contact de position à bille EFF 10405 réglable, installé sur le montant côté pivot ou en traverse haute, compatibilité à vérifier en cas de verrouillage d'Issues de Secours

Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire (MVO-205) / Petits bois décoratifs collés (MVO-225)
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

Vitrages :

- Double vitrage (double parclosage à talon obligatoire) (ép. vitrage maxi = 29mm)
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage

Verrouillage d'Issues de Secours :

- GROOM GRS 623 (MBO-057)
- DORMA ML (L mini vantail 630)



Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



Montage en milieu soumis aux UV :

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)