

BLOCS-PORTES RESISTANT AU FEU EW30



2V EW30 VITRE - MATERNELLE

Référence Commerciale : 2V GV SA30

MVF-0007

PV FEU : EFR-15-000823

FEU : E30-EW130 / R/V



SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE	« A l'avancement » ou « Après coup » : • murs béton ou parpaings creux ou pleins d'épaisseur 100 mm mini, • carreaux de plâtre pleins ou parpaings en béton cellulaire d'épaisseur 70mm mini (à l'avancement) • sur cloisons sèches à plaques de parement plâtre, classées EI60, d'épaisseur mini 72/36 • cloisons vitrées à ossature bois MALERBA E30-EW30-EI30 ou EI60		
HUISSERIE	Huisserie bois européen (Pin ; Hêtre ; Frêne ; Chêne et Châtaigner LCA) section mini 72 x 58 (selon mise en œuvre) avec joint intumescent		
VANTAUX	Cadre bois européen/exotique 123x56 Contrefeuillure 3 côtés Battement feuilluré avec joint intumescent Joints anti-pince-doigts avec joints intumescent (1140 de hauteur maxi) Masse surfacique du vantail : sans PVB : 33kg/ m ² avec PVB : 34kg/ m ²	DOMAINE DIMENSIONNEL (Vantaux en mm)	Hauteur : 1700 à 2455 Largeur fond de Feuillure : 2253 maxi Vantaux égaux Service : 430 à 1130 Semi-fixe : 430 à 1130 Vantaux inégaux Service : 430 à 1230 Semi-fixe : 430 à 1030
FERRAGE	4 paumelles 160x80 sur roulement à billes (paumelle basse déportée) Serrure sûreté et gâche 1 point Axe béquille standard 1297 du sol fini (1300 maxi pour accessibilité aux personnes handicapées) Crémone en applique obligatoire		Certaines variantes admises peuvent contraindre le domaine dimensionnel Se reporter aux indications ou fiches « Détails & Options » correspondantes
VITRAGE	Vitrage feuilleté EW30 (selon NF EN 14449) résistant aux chocs (selon NF EN 12600) : 2B2 (900 J)		
FINITIONS	A peindre / A vernir		

Nota : En l'absence de texte normatifs et des diverses recommandations existantes, la hauteur de l'axe béquille et des bourrelets anti-pince-doigts doit être validée au préalable

Quincailleries :

- Joint d'étanchéité à l'air
- Serrure BCS
- Serrure pour cylindre 30/45 (suivant garniture porte)
- Serrure anti panique (traverse intermédiaire obligatoire)
- Ferrage par 4 paumelles 160x80 INOX
- Ferme-porte en applique (GROOM GR500 ou DORMA TS93) associé à un sélecteur de fermeture ([MVO-511](#))
- Ferme-porte encastré DORMA ITS96 EN2-4 sur le vantail de service avec glissière encastrée G96 N20 standard
- Bandeau ITS96 encastrée G96 GSR avec régulateur de fermeture (Hauteur traverse d'hubriserie élargie à 72 pour un Fond de Feuillure de 1253 mini et un semi-fixe de 530mini)
- Contrôle d'accès
- Installation d'un verrouillage d'Issues de Secours

Assemblage spécifique :

- Simple ou double parclosage ; affleurant ou à talon
- Traverse intermédiaire ([MVO-205](#)) / Petits bois décoratifs collés ([MVO-225](#))
- Panneaux pleins, finition prépeinte, stratifiée, plaquée

Vitrages :

- Double vitrage (double parclosage à talon obligatoire) (ép. vitrage maxi = 29mm)
- Possibilité de vitrages décoratifs colorés ; sérigraphiés ou opales
- Maintien par pattes métalliques pour fixation invisible du vitrage



Montage en milieu humide :

Vitrage feuilleté pour usage intérieur humide
Feuillure drainée et ventilée ; joint de vitrage silicone



Montage en milieu soumis aux UV :

Vitrage feuilleté contenant un film PVB filtrant les UV
Une seule face peut être exposée aux UV (à préciser lors de la commande)

VARIANTES ADMISES



PEFC/10-31-2004 (uniquement sur demande)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)